

KARTA INWENTARYZACYJNA nr:

**OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO
UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

1. Adres miejsca

obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej

.....
.....
.....

nr działki ewidencyjnej¹

.....

nr obrębu ewidencyjnego¹

.....

2. Właściciel (zarządca / użytkownik) miejsca

obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej

imię, nazwisko, adres

.....

.....

3. Przewidywany termin usunięcia wyrobu

4. Data sporządzenia poprzedniej oceny⁴

Miejsce na szkic sytuacyjny (gospodarstwo,
droga, usytuowanie wyrobów z azbestem)

oznaczenie	rodzaj zabudowy	nazwa i rodzaj wyrobu ²	ilość - m ² dokumentacja techniczna pomiar znatury ³	nr działki	ocena stanu/ stopień pilności
BM	budynek mieszkalny				
BM	budynek mieszkalny				
BG	budynek gospodarczy				
BG	budynek gospodarczy				
BG	budynek gospodarczy				
BG	budynek gospodarczy				
BMG	budynek mieszkalno - gospodarczy				
BP	budynek przemysłowy				
BP	budynek przemysłowy				
BUP	budynek użyteczności publicznej				
BUP	budynek użyteczności publicznej				
AZ	azbest zmagazynowany				
AZ	azbest zmagazynowany				
X	inny				
X	inny				

.....
data i podpis ankietera

.....
data i podpis właściciela

1) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo - cementowe płaskie stosowane w budownictwie (wtedy wpisać w tabeli y),
- płyty faliste azbestowo - cementowe dla budownictwa (wtedy wpisać w tabeli x),
- w pozostałych przypadkach wpisać nazwę:
- rury i złącza azbestowo - cementowe, izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo - kauczukowe,
- przedza specjalna, w tym włókna azbestowe obronione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo - kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Ilość wyrobów azbestowych podanych w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).

4) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny, jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać pierwszą ocenę.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Grupa Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena				przyjęta punktacja
I. Sposób zastosowania azbestu						
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)					30
2	Tynk zawierający azbest					30
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³)					25
4	Pozostałe wyroby z azbestem					10
II. Struktura powierzchni wyrobu z azbestem						
5	Duże uszkodzenia, rozluźniona struktura włókien					60
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien					30
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach					15
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń					0
III. Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem						
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac					30
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)					15
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne					10
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne					10
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne					0
IV. Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych						
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu					30
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem					25
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)					25
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)					20
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)					10
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym					5
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)					0
V. Wykorzystanie miejsca / obiektu / urządzenia budowlanego / instalacji przemysłowej						
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców					40
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)					30
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)					15
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)					5
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia, instalacje)					0
Suma punktów oceny						

Stopień pilności I – od 120 punktów (wymagane pilne usunięcie – wymiana na wyrób bezazbestowy lub zabezpieczenie)

Stopień pilności II – od 95 punktów do 115 punktów (wymagana ponowna ocena wymagana w terminie do 1 roku)

Stopień pilności III – do 90 punktów (wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat)

UWAGA

podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację, Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę.

.....
Oceniający (nazwisko i imię)

.....
Właściciel / zarządca (imię i nazwisko)

data